

NUMER OBWODU	Q1	Q2	Q3	FI1	F1.1	F1.2	F1.3	F1.4	F1.5	F1.6
APARATURA	Rozłącznik 40A	Typ II 20kA/1,5kV	3x0,5A 5x20	40A 30mA typ A 4P	B10	B16	B16	B16	3xB16	3xB16
KABEL	YKY 5x6	---	---	---	YDY 3x1,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 5x2,5	YDY 5x2,5
MOC	11kW	---	---	---	2,3kW	3,6kW	3,6kW	3,6kW	11kW	11kW
NAZWA ODBIORU (SYMBOL) OPIS	=A1.F1	Ochrona przepięciowa	Kontrola napięcia	RCD 1	Oświetlenie	Gniazda szafa RACK	Gniazda porządkowe	Gniazdo obok wejścia	Zestaw gniazd zewnętrznych 1x3f~ 16A 1x1f~ 16A	Zestaw gniazd zewnętrznych 1x3f~ 16A 1x1f~ 16A

INWESTOR
ROD Spokojna Dolina we Wrocławiu
ul. Starogajowa bz/n, 53-047 Wrocław

TEMAT
Projekt instalacji Domu działkowca Rodzinne Ogrody Działkowe „Spokojna Dolina" we Wrocławiu

FAZA
PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA
ELEKTRYCZNA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
ELEKTRYKA		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Adam Klonowski	upr.spec. el. DOŚ/0148/PBE/26	

TREŚĆ RYSUNKU
Schemat ideowy =RG.DD

NR RYSUNKU
E-1

DATA
09.09.2026 r.

SKALA